

Lotissement " Résidence les Jardins "

Route de Bordeaux  
33420 NAUJAN ET POSTIAC

Cadastre Section AH numéros 106, 379p, 380p et 382

PA

| Indice | Dess | Date       | Objet de la modification |
|--------|------|------------|--------------------------|
| A      | FS   | 16/01/2026 | Première édition         |
| B      |      |            |                          |
| C      |      |            |                          |
| D      |      |            |                          |

Echelle 1/500

Dossier n°251213  
Janvier 2026

Suivi par FS  
Responsable JMN

COMMUNE DE NAUJAN  
ET POSTIAC

ETABLISSEMENT  
PUBLIC FONCIER DE  
NOUVELLE-AQUITAINE

COMMUNE DE NAUJAN  
ET POSTIAC

COMMUNE DE NAUJAN  
ET POSTIAC

COMMUNE DE  
NAUJAN ET POSTIAC

## LEGENDE

### - Eaux Usées

- Canalisation existante.
- Regard existant.
- Canalisation Ø160 PVC à poser pour branchement.
- Canalisation Ø200 PVC à poser.
- Regard de visite Ø 800 à poser.
- Boîte de branchement individuelle Ø315 à poser.
- Boîte de branchement double Ø315 à poser.

### - Eaux Pluviales

- Limite de bassin versant
- Zone de stockage des eaux pluviales dans structure de chaussée
- Regard de visite Ø1000 à poser.
- Ouvrage de régulation type 1 "allégé" à poser.
- Grille avaloir à poser.
- Canalisation Ø 315 PVC CR8 à poser.
- Drain E.P. Ø 300 à poser.
- Position et numéro des profils en travers.
- Sens d'écoulement des eaux pluviales.
- Canalisation existante.

### Bassin Versant

Stockage-régulation dans structure chaussée

S bassin versant = 649 m²  
S imperméabilisées (C = 0,9) = 354 m²  
S imperméabilisées (C = 0,7) = 49 m²  
S Espaces verts (C = 0,15) = 246 m²  
Volume à stocker = 22,4 m³  
Surface d'infiltration = 139 m²  
Indice de vide du matériau de stockage: 0,35  
Hauteur utile de stockage = 0,46m  
TA (Pt bas) = 61,00 NGF  
Z PHE = 60,60 NGF  
Z fond de stockage = 60,14 NGF

M. et Mme  
dovic CROENNE

Les coordonnées planimétriques sont rattachées au système RGF93 CC45.  
Nivellement rattaché au N.G.F. par GNSS.